

## Nota voor Burgemeester en Wethouders

Team: Team Energie, Milieu en Circulariteit

Onderwerp:

Zienswijze cNRD waterstofnetwerk Oost-Nederland

### Notagegevens

Bestuursorgaan	: B-en-W 11-11-2025
Notanummer	: 2025-956
Datum	: 11-11-2025
Programma	: 04b - Energietransitie
Portefeuillehouder	: Wethouder Van Essen,
Bijlage(n)	: Zienswijze B_W cNRD waterstofnetwerk KGG.docx

### Parafering

<li>06-11-2025: Wethouder</li><li>05-11-2025: Programmamanager</li>

### Agendering

\* 06-11-2025: Gemeentesecretaris/algemeen directeur

### Definitieve akkoord

4-11-2025

B & W d.d.: 11-11-2025

### Besluit

1. De zienswijze op de ter inzage gelegde concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau waterstofnetwerk Oost-Nederland door het ministerie van Klimaat en Groene Groei, zoals opgenomen in de brief in de bijlage, vast te stellen en in te dienen bij het ministerie.

### Inleiding

Het ministerie van Klimaat en Groene Groei werkt aan de aanleg van het landelijke waterstofnetwerk. De gemeente Deventer ziet kansen in het realiseren van een aftakking van dit netwerk op het lokale waterstofnetwerk GROHW. Het meenemen van aftakkingen op de zogenaamde backbone is momenteel nog geen onderdeel van de opdracht die de Gasunie vanuit het ministerie heeft gekregen voor de aanleg van het landelijk netwerk.

De voorziene aftakkingen in Overijssel (naast Deventer op nog twee locaties) zijn daarom ook niet opgenomen in de cNRD. In de zienswijze van de gemeente Deventer benadrukken we het belang van het opnemen van deze T-stukken in de NRD en de MER. Zodra landelijk meer helderheid ontstaat over regionale aftakkingen en de marktordering rond waterstof, zijn de benodigde T-stukken alvast opgenomen in de planvorming en ontstaat er geen vertraging in de realisatie. Anders speelt het risico dat er opnieuw een mer-procedure uitgevoerd moet worden voor de aftakking op de centrale leiding, en dat de Gasunie het aansluiten van deze aftakkingen pas in een later stadium meeneemt (2040).

### Beoogd maatschappelijk resultaat

### **Kader**

Deventer Energievisie en Uitvoeringsprogramma, 20 maart 2024.  
Gemeentelijk Plan van Aanpak Netcongestie, 13 september 2024.

### **Betrokken partijen en participatie**

In afstemming met provincie Overijssel, die een soortgelijke zienswijze indient.

### **Toelichting op participatiebeleid**

1. Welke ruimte is er voor invloed? 2. Welke belangen hebben inwoners bij het project of de beleidsontwikkeling? 3. Hoeveel tijd, geld, capaciteit en expertise is beschikbaar? 4. College/raad stemt in met het voorgestelde participatieniveau (trede op de participatieladder) 5. Hoe verhoudt dit participatietraject zich tot andere lopende of toekomstige participatietrajecten?

### **Argumenten voor en tegen**

### **Financiële consequenties en dekking**

### **Openbaarmaking en communicatie**

### **Aanpak en uitvoering**

Ministerie van Klimaat en Groene Groei

direct telefoonnummer  
0621683174

m.lingeman@deventer.nl  
e-mail

DEV-DN-EMC /  
kenmerk

uw referentie

4-11-2025  
datum

M. Lingeman

contactpersoon

Zienswijze gemeente Deventer op concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau  
waterstofnetwerk Oost-Nederland  
onderwerp

Geachte Minister van Klimaat en Groene Groei, geachte mevrouw Hermans,

De gemeente Deventer heeft kennisgenomen van de ter inzagelegging van het concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (cNRD) van het waterstofnetwerk Oost-Nederland. In deze brief leest u onze reactie op de voorgelegde cNRD.

### **Aanleiding**

Het college van de gemeente Deventer heeft in het voorjaar ook een zienswijze ingediend op het Voornemen en het voorstel voor participatie. In deze eerdere zienswijze hebben we gewezen op het belang van een regionale aftakking van het landelijke waterstofnetwerk naar het lokale waterstofnet in Deventer.

Voor de concept NRD willen we in deze zienswijze benadrukken dat het van belang is om de beoogde aftakking nu juist in de mer-procedure mee te nemen om latere vertraging en meerkosten te voorkomen.

### **Gevraagde aanpassing T-stuk**

We stellen de volgende aanpassing van de cNRD voor. Neem in de voorziene werkzaamheden per afsluiter ook het passtuk mee voor het later aansluiten van een regionale aftakking richting Deventer, en neem de milieueffecten van dit passtuk ook direct op in de rapportage.

Door dit te doen ontstaat er later in het proces geen vertraging bij het uitwerken van de aansluiting van het regionale netwerk vanuit Deventer op het landelijke waterstofnetwerk. Toekomstige aansluitingen op de backbone zullen hoogstwaarschijnlijk via de bestaande afsluiterschema's gaan lopen. Voor Deventer gaat dit naar verwachting om de afsluiterlocatie Okkenbroek. Mocht naar uw inzicht beter gebruik gemaakt kunnen worden van afsluitschema's die niet staan opgenomen in de cNRD, dan verzoeken we u de milieueffecten voor deze schema's te onderzoeken.

Dit voorstel sluit aan bij de gesprekken die momenteel worden gevoerd over de aftakking naar Deventer. Het opnemen van het T-stuk is nodig om perspectief te houden op een zo snel mogelijke aansluiting. Het niet opnemen van het T-stuk kan als een negatief signaal gezien worden en de toekomstige business case van lokale ontwikkelingen verslechteren. Ook wordt voorkomen dat op een later moment alsnog een mer procedure moet worden doorlopen voor het specifieke T-stuk.

DEV-DN-EMC /  
kenmerk

In samenwerking met provincie Overijssel heeft de aftakking naar Deventer de status van pMIEK project gekregen, en is het aangemeld als nMIEK project inclusief een concrete hulpvraag. Wij gaan ervan uit dat deze aanvraag bij u bekend is.

#### **Overige opmerkingen cNRD**

In afstemming met de Omgevingsdienst IJssellandschap hebben we de volgende aandachtspunten in de cNRD;

- In tabel 3.2 van de cNRD is aangegeven dat het aspect externe veiligheid beoordeeld wordt op de criteria Aandachtsgebieden en Plaatsgebonden risico. Uit de beschrijving bij Aandachtsgebieden (wijze van beoordelen) wordt niet duidelijk waar op beoordeeld wordt. Gaat dit om het groepsrisico met daarin het aantal aanwezige gebouwen/locaties of personen of gaat het om de grootte van de aandachtsgebieden? Wij verzoeken u het veranderende groepsrisico aan de hand van het veranderende aantal aanwezige gebouwen/locaties of personen te beoordelen voor dit aspect. En wanneer de aandachtsgebieden groter worden dan de huidige aandachtsgebieden, verzoeken wij u hier een apart criterium van te maken om het effect te bepalen op de ruimtelijke ordening.
- In het beoordelingskader in tabel 3.2 wordt bij het thema luchtkwaliteit vermeld dat concentraties worden bepaald op 'gevoelige objecten'. De luchtkwaliteit moet echter worden bepaald daar 'waar mensen significant worden blootgesteld'.

Met vriendelijke groet,  
Burgemeester en wethouders van Deventer,  
de secretaris, de burgemeester,

J.P. Wassens

R.C. König